

Свързване на захранване на LG V230 - за асансьори с еп схема A5+AA1-t и C5+AA1-t

Bartholomew

LG-V230 следи дали има захранващо напрежение и при отпадане на захранващото напрежение възможност да се изключи.

При направената промяна в схемата, асансьорът ще остане без осветление в кабината при подминаване горе или долу но ще включи аварийното осветление в кабината в тази ситуация.

